

Poznań, 3 listopada 2016 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN (etap 2, II piętro budynku)” oraz „Roboty budowlane w zakresie realizacji założeń ekspertyzy p.poż. Zamku w Kórniku” - Pytanie i odpowiedź do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 580/2016.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt. Nr 3 z dnia 2-11-2016r.

1. Prosimy o zmianę specyfikacji naświetla górnego aluminiowego p.poż w drzwiach D2, ponieważ otrzymaliśmy informację od dwóch firm iż wykonanie takiego naświetla w systemie p.poż jest niewykonalne.
2. Równocześnie prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, iż termin składania ofert wyznaczony jest na 07.11 to podpisanie umowy może nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 15.12.2016 roku, co jest terminem zbyt krótkim na wykonanie tak dużego zakresu robót oraz na zamówienie stolarki wymaganej w materiałach o tak wysokich parametrach

Odpowiedź Zamawiającego

1. Ze względu na wskazany termin realizacji zamówienia oraz trudność wykonania łuku naświetla z profili aluminiowych, Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi D2 z naświetlem w technologii innej niż podano w dokumentacji projektowej - profile drewniane.
2. Ze względu na warunki finansowania zamówienia Zamawiający nie ma możliwości dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia. Zamawiający dołoży wszelkich starań i przewiduje szybsze zakończenie procedury i podpisanie umowy w stosunku do wskazywanego przez Wykonawcę.

ZASTĘPCA DYREKTORA
PAN Biblioteki Kórnickiej
mgr Katarzyna Włódek