

Poznań, 9 sierpnia 2017 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN - etap 3 prac (drugi etap realizacji projektu przebudowy II piętra)” - Pytanie i odpowiedź do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 471/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt. Nr 2 z dnia 8 sierpnia 2017 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

- 1) Przedmiar budowlany pozycja nr 12 – prosimy o uzupełnienie wymiarów profilu tj. wysokość i szerokość lub podanie wybranego wzoru przykładowego producenta.

Odp.

Informacje o wymiarze i kolorze profili są podane w projekcie:

“[Pkt.] 5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE STANU PROJEKTOWANEGO

[w ppdk.] 3.4. SZTUKATERIE I LISTWY OZDOBNE:

Gotowe profile z mdf wysokości 15cm (listwy przypodłogowe, wodoodporne, odporne na uderzenia, z miejscem na ukrycie kabli) i 20cm (sufitowe) nawiązujące do klasycznych zdobień pałacowych z gipsu zbrojonego. Kolor biały.

Zastosowanie: wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem korytarzy, nad którymi znajdują się oryginalne sklepienia krzyżowe (dot. gzymsów).

Listwy z gipsu zbrojonego – obramowanie sufitów, geometryczne kształty we fragmentach ścian (klasyczna symetria sztukaterii, częściowe odtworzenie historycznych dekoracji).

Kolor biały.

Zastosowanie: przestrzenie reprezentacyjne.

Uwaga: miejsca takie jak np. łuki sklepienne korytarzy uniemożliwiają montaż gzymsów i sztukaterii sufitowych.

Uwaga: Oryginalne gzymsy na komunikacji ogólnej należy poddać renowacji metodami sztukatorskimi.”

Szczegóły wyglądu profil będą omawiane w trakcie realizacji prac. Ze względu na fakt, że budynek jest obiektem zabytkowym, ostateczna decyzja co do doboru materiałów będzie uzgadniana z konserwatorem zabytków.

- 2) Przedmiar budowlany pozycja nr 15 – z opisu przedmiaru wynika że w cenie jednostkowej poza standardowymi płytkami należy uwzględnić listwy ozdobne tj. cokoły o wym. 15x20 np. Vives Zocalo Kur Blanco, listwy ozdobne o wym. 5x20 np. Vives Remate Quarter Blanco. Natomiast w załączniku nr 3 do projektu występuje dodatkowa listwa ozdobna o wym. 2x20 np. Vives Tarpan Blanco – prosimy o potwierdzenie że w cenie należy uwzględnić wszystkie kształtki opisane i uwzględnione w załącznikach do projektu nr 2,3 i 4.

Odp.:

W cenie należy uwzględnić wszystkie kształtki opisane i uwzględnione w załącznikach do projektu nr 2, 3, 4.

- 3) Przedmiar budowlany pozycja nr 21 – w pozycji wskazano grubość wylewki równą 5mm. Po zapoznaniu się ze stanem istniejącym poziomów posadzek stwierdzamy że dla osiągnięcia równego poziomu posadzek konieczne jest użycie wylewki o grubości 15mm. Pytanie - czy w ofercie uwzględnić wylewkę gr. 5mm zg z przedmiarem czy grubość gwarantującą uzyskanie poziomu w pomieszczeniach ?

Odp.:

Ze względu na istniejące parametry posadzki, należy uwzględnić taką grubość wylewki, która zagwarantuje uzyskanie poziomu w pomieszczeniach.

- 4) Przedmiar instalacje wod-kan. pozycje 30,32,34,36,39,40,41,42,43,46,47,49,50,52,54,56,58,59,61: prosimy o potwierdzenie że w pozycjach z dopiskiem „tylko montaż” nie należy wyceniać materiałów ponieważ są w posiadaniu Zamawiającego.

Odp.:

Potwierdzamy - w pozycjach z dopiskiem „tylko montaż” nie należy wyceniać materiałów ponieważ, są w posiadaniu Zamawiającego.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
PAN Biblioteki Kórnickiej**

mgr Katarzyna Woźniak

