

Poznań, 14 kwietnia 2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

**Dot. „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap II” - nr ref. 116/2021**

Na podstawie art. art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz informację o zmianie treści SWZ:

**Pyt. Nr 1 z dnia 12-04-2021 r.**

1. W przedmiarze robót poz. nr 7,21,35 w opisie pozycji wskazuje się: „Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł ... ” co jest niespójne z kolejnością wskazaną w programie prac konserwatorskich gdzie na str.28 opisującym ZAKRES A w punkcie 1 przewiduje się skucie cegieł, następnie szereg zabiegów tj. założenie okładów odsalających, badania, skucie okładów, oczyszczanie, wzmacnianie, dezynfekcję a następnie w punkcie 15 uzupełnienia z cegieł.

Reasumując opisano zakres polegający na skuciu i uzupełnieniu ścian cegłą, a następnie nałożenie kompresów, natomiast zgodnie z PPK uzupełnienie ceglami powinno nastąpić na końcowym etapie po wszystkich cyklach odsalania. Wobec powyższego prosimy o stosowne skorygowanie opisu wskazanych pozycji przedmiarowych.

2. W przedmiarze robót poz. nr 37 dotyczy „Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł...” co jest niespójne z kolejnością wskazaną w programie prac konserwatorskich gdzie na str.29 opisującym ZAKRES B w punkcie 1 przewiduje się skucie cegieł, następnie szereg zabiegów założenie okładów odsalających, badania, skucie okładów, oczyszczanie, wzmacnianie, dezynfekcję a następnie w punkcie 12 uzupełnienia z cegieł.

Reasumując opisano zakres polegający na skuciu i uzupełnieniu ścian cegłą, a następnie nałożenie kompresów, natomiast zgodnie z PPK uzupełnienie ceglami powinno nastąpić na końcowym etapie po wszystkich cyklach odsalania. Wobec powyższego prosimy o stosowne skorygowanie opisu wskazanych pozycji przedmiarowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Ad. 1-2 - W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami zawartymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" zakres prac nie obejmuje wstawienia nowych cegieł.**

**W poz. 7, 21, 35 i 37 przedmiaru pomocniczego, usuwa się zapis: "wstawienie nowych cegieł...."**

*Katarzyna Woźniak  
Zastępca Dyrektora  
PAN Biblioteki Kórnickiej*