

Kórnik, 30 czerwca 2022r.

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez: <http://www.bkpan.poznan.pl>

Dot.: „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap IV”, nr ref. 242/2022

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pyt. Nr 1 z dnia 30-06-2022 r.

1. SWZ punkt 20.1.3.2 – dla kierownika budowy wskazano doświadczenie oraz dodatkowo punktowane doświadczenie opisane jak niżej:

„posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych, a każda z nich: w ramach obiektu wpisanego do rejestru zabytków, zawierająca w swym zakresie roboty dotyczące renowacji lub konserwacji muru ceglanego, o wartości każdej z robót minimum 350.000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),”

Pytanie: czy podana wartość robót 350 tys. brutto ma się odnosić do wartości całej inwestycji w ramach której wykonywano renowację muru ceglanego np. za 30 tys. brutto , czy wartość ma dotyczyć tylko renowacji lub konserwacji muru ceglanego ?

Odp. 1. Wartość wskazana w warunku dotyczy wyłącznie prac renowacyjnych i konserwatorskich murów.

2. Przewidziana w dokumentacji projektowej technologia odsalania murów z użyciem kompresów wymaga zastosowania pulpy celulozowej. Obecnie dostępne na rynku są pulpy z dodatkiem siarczanu magnezu. Czy dopuszcza się użycie pulpy z dodatkiem siarczanu magnezu, czy Wykonawca ma zapewnić użycie celulozy bez dodatku siarczanu co wymaga od producenta zmiany receptury produkcyjnej ?

Odp. 2 Konieczne jest zapewnienie celulozy bez dodatku siarczanów.

*Katarzyna Woźniak
Zastępca Dyrektora
PAN Biblioteki Kórnickiej*